



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

ON-HK.903.163.2023

014562

Szamotuły, 03.07.2023 r.



Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie sprawozdania nr 338771/23/POZ z kontrolnych badań wody wykonanych w dniu 27.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z niecki basenu rekreacyjnego (małego) informuje, że woda nadal charakteryzuje się podwyższoną mętnością - oznaczona wartość - $0,70 \pm 0,14$ NTU (norma do 0,5 NTU), natomiast oznaczone parametry składu bakteriologicznego odpowiadają wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022. 1230 t.j.). W dniu 03.07.2023 r. zarządzający pływalnią poinformował o działaniach naprawczych polegających na całkowitej wymianie wody w niecce basenu rekreacyjnego.

W dniu 04.07.2023 r. odbył się pobór próbek wody w ramach harmonogramu kontroli urzędowej, w tym w niecce basenu rekreacyjnego.

W związku z powyższym dalsze działania administracyjne zostaną podjęte po otrzymaniu sprawozdań z ww. badań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

MK/EK-P

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 05.07.2023

Wynik weryfikacji:

~~ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji~~

Podpis:

INSPEKTOR

Mirosław Kaczmarek

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 61 2921534 | 61 2927787
| sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267
www.gov.pl/web/psse-szamotuly
psse.szamotuly/SkrytkaESP