

WKS.424.58.2023

016499



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach



ON-HK.903.213.2023

ON-HK.903.163.2023

Szamotuły, 31.07.2023 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach przesyła w załączeniu sprawozdania nr N/430-432/2023/LB-WiPF/PM/, nr N/430-432/2023/LB-WiPF/PCH/ i nr N/430-432/2023/LB-AS/PGC/ z badań wody pobranej w dniu 18.07.2023 r. w ramach kontroli urzędowej z Basenu Letniego przy ul. Targowej w Szamotułach: niecki basenowej dużej, niecki basenowej brodzika do zabaw dla dzieci oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. Powyższe sprawozdania wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania obowiązujących norm. Ponadto poprawie uległa jakość wody pochodząca z basenu rekreacyjnego pod względem stężenia chloroformu, sumy THM i mętności. Natomiast w niecce dużej basenu sportowego oraz cyrkulacji niecki dużej jakość wody pod względem fizykochemicznym **nadal odbiega** od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022. 1230 t.j.) ze względu na:

- przekroczenie stężenia chloroformu – oznaczona wartość 0,110 mg/l (norma do 0,03 mg/l), sumy THM – oznaczona wartość 0,113±0,034 mg/l (norma do 0,10 mg/l) (niecka duża basenu sportowego);
- przekroczenie stężenia chloroformu – oznaczona wartość 0,110 mg/l (norma do 0,03 mg/l), sumy THM – oznaczona wartość 0,113±0,034 mg/l (norma do 0,10 mg/l) w systemie cyrkulacji niecki dużej basenu sportowego; o czym zostaliście Państwo poinformowani w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 28.07.2023 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 02.08.2023

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Podpis:

REFERENT

Anna Kolat
Anna Kolat

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 61 2921534 | 61 2927787
sekretariat.psse.szamotuły@sanepid.gov.pl
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267
www.gov.pl/web/psse-szamotuły
psse.szamotuły/SkrytkaESP

Przekazane w dniu 31.08.2023 r. sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 17.07.2023 r., a także 24.07.2023 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią odkrytą wykazały, że jakość badanej wody **odbiegała** od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022. 1230 t.j.) ze względu na:

- przekroczenie stężenia chloroformu – oznaczona wartość $>0,200$ ($0,200 \pm 0,083$) mg/l (norma do 0,03 mg/l), sumy THM – oznaczona wartość $>0,200$ ($0,200 \pm 0,083$) mg/l (norma do 0,10 mg/l) w niecce basenu sportowego;
- przekroczenie stężenia chloroformu – oznaczona wartość $0,152 \pm 0,064$ mg/l (norma do 0,03 mg/l), sumy THM – oznaczona wartość $0,162 \pm 0,067$ mg/l (norma do 0,10 mg/l) i mętności wody – oznaczona wartość $1,40 \pm 0,3$ NTU (norma do 0,5 NTU) w niecce basenu rekreacyjnego;
- przekroczenie stężenia chloroformu – oznaczona wartość $>0,200$ ($0,200 \pm 0,083$) mg/l (norma do 0,03 mg/l), sumy THM – oznaczona wartość $>0,200$ ($0,200 \pm 0,083$) mg/l (norma do 0,10 mg/l) w systemie cyrkulacji niecki dużej basenu sportowego;

Wraz z ww. wynikami w dniu 31.08.2023 r. do tut. Organu wpłynęła informacja o wprowadzonych działaniach naprawczych w postaci spuszczenia części wody i dopuszczenia świeżej w niecce basenowej dużej oraz napszczenia świeżej wody w niecce basenu rekreacyjnego i zleceniu kontrolnych badań wody na dzień 01.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach oczekuje niezwłocznego przekazania powyższych badań.

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań nr N/B/430-432/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 24.07.2023 r.
2. Sprawozdania z badań nr N/B/430-432/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 24.07.2023 r.
3. Sprawozdania z badań nr N/B/430-432/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 26.07.2023 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Signed by / Podpisano przez:

Alina Anna Dubińska-Pszczola
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach

Date / Data:
2023-08-02 13:36

DB/DJ